



**Izba Administracji Skarbowej
w Olsztynie**

Olsztyn, dnia 09 kwietnia 2020 r.

2801-ILZ.260.14.2020.21
2801-20-020829

**Do wszystkich
uczestników
postępowania**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2801-ILZ.260.14.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na: *roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59”.*

Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia, iż w dniu 26 marca 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dot. treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

W części PFU opisu ogólnego występuje zagadnienie „Okna po termomodernizacji” - należy przez to rozumieć okna z szybami refleksyjnymi z naniesioną od zewnętrznej strony warstwą srebra. - w dalszej części nigdzie nie występuje takie pojęcie występują czy wykonawca musi stosować okna z szybami refleksyjnymi z naniesioną od zewnętrznej strony warstwą srebra, jeżeli tak czy dotyczy to wszystkich okien?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający oczekuje, że w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa parametrów energetycznych obiektu. Termomodernizacja budynku powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych, zgodnych z określoną funkcją technologiczną. Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania techniczne zaproponowane przez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych rozwiązań technicznych, ponieważ zgodnie z przyjętymi założeniami, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ i uzyskania odpowiednich efektów ekologicznych. Okna z szybami refleksyjnymi z naniesioną od zewnętrznej strony warstwą srebra należy zastosować od strony południowej budynku.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Na oryginale podpisał:

Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Olsztynie
Z-ca Dyrektora
Miroslaw Ropiak