

## Wykaz urządzeń grzewczych

| Lp. | Nazwa i adres jednostki Zamawiającego                                                                                              | Rodzaj kotła | Marka kotła                                  | Moc kotła | Ilość  | Dane dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termin konserwacji   | Informacje dodatkowe                 | Badanie UDT  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.  | Urząd Skarbowy w Bartoszykach ul. Bohaterów Warszawy 5, 11-200 Bartoszyce                                                          | gazowy       | BUDERUS                                      | 200 kW    | 1 szt. | typ kotła: GE 315, nominalna moc cieplna w MW- 154,4 KW, moc znamionowa w MW- 140 KW, sprawność nominalna w % - 90,05%, data oddania kotła do użytkowania - 2001 r., czas pracy kotła w godzinach w trakcie jego normalnej eksploatacji -26035 h, rodzaj wylotu emitora- komin pionowy, geometryczna wysokość emitora – 15m, wewnętrzna średnica emitora- 200 mm, czujnik sygnalizujący niedopuszczalny poziom stężenia gazu                                                                                                                                                                                                                     | 09.2020r., 09.2021r. | wymaga włączenia/wyłączenia ręcznego | 30.10.2021r. |
| 2.  | Urząd Skarbowy w Giżycku ul. Tadeusza Kościuszki 15, 11-500 Giżycko                                                                | gazowy       | Vitocrossal 200 marki Viessmann              | 130 kW    | 1 szt. | nominalna moc cieplna w MW: 0,17 moc znamionowa w MW: 0,09 do 0,17 sprawność nominalna w %: 99,3 data oddania kotła do użytkowania: 23.12.2011 r. czas pracy kotła w warunkach normalnych w h: 13,5 tys. h rodzaj wylotu emitora: komin pionowy otwarty geometryczna wysokość emitora: ok. 15m średnica wewnętrzna emitora: ø 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09.2020r., 09.2021r. | wymaga włączenia/wyłączenia ręcznego | 31.12.2020r. |
| 3.  | Urząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 13, 11-400 Kętrzyn                                                              | gazowy       | Buderus GB192i-50                            | 48,90 kW  | 2 szt. | nominalna moc grzewcza - 48,90 kW, całkowita nominalna moc - 97,80 kW sprawność przy mocy nominalnej – 97%, data oddania kotła do użytkowania – 12.2018r., rodzaj wylotu emitora - komin pionowy otwarty, wewnętrzna średnica emitora - 225 mm, system bezpieczeństwa "ASBIG" produkcji P.I.W. GAZEX (w skład wchodzi:detektor gazu typ DEX-12 - 2 szt.,moduł alarmowy typ MD-2.Z, głowica magnetyczna samo zamykająca z zaworem DN50 ( wykonanie przeciwwybuchowe ) typ MAG-3, odcinająca dopływ gazu przy wykryciu jego ułatniania się w pomieszczeniu kotłowni, umieszczona na zewnątrz budynku w SKG,sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21) | 09.2020r., 09.2021r. | wymaga włączenia/wyłączenia ręcznego | nie wymaga   |
| 4.  | Urząd Skarbowy w Działdowie ul. Skłodowskiej-Curie 35A, 13-200 Działdowo                                                           | gazowy       | Hoval                                        | 100 kW    | 2 szt. | nominalna moc grzewcza - 100 KW, sprawność nominalna – 100,00%, data oddania kotła do użytkowania – 12.2015r., czujnik sygnalizujący niedopuszczalny poziom stężenia gazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09.2020r., 09.2021r. | automatyka pogodowa                  | 31.03.2021r. |
| 5.  | Warmińsko - Mazurski Urząd Celno - Skarbowy w Olsztynie, Delegatura w Olsztynie ul. Składowa 5, 10-421 Olsztyn                     | gazowy       | Veissmann ICN 140 L                          | 130       | 1      | nominalna moc grzewcza -130,00 kW , sprawność nominalna –85,5 % , data oddania kotła do użytkowania –1999 , rodzaj wylotu emitera – komin pionowy stal nierdzewna kwasoodporna , wewnętrzna średnica emitera - fi160 wysokość emitora:1,20 m czujnik sygnalizujący niedopuszczalny poziom stężenia gazu-jest/nie ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09.2020r., 09.2021r. | automatyka pogodowa                  | .06.2022r.   |
| 6.  | Warmińsko - Mazurski Urząd Celno - Skarbowy w Olsztynie, Delegatura w Olsztynie ul. Składowa 5, 10-421 Olsztyn                     | olejowy      | Buderus Logano G-215                         | 45        | 1      | nominalna moc grzewcza - 45 kW, sprawność nominalna – 90,00 % , data oddania kotła do użytkowania –2002 r. , rodzaj wylotu emitera – komin pionowy stal nierdzewna wysokość emitera: 1,30 m stal kwasoodporna , wewnętrzna średnica emitera – fi 160 mm czujnik sygnalizujący niedopuszczalny poziom stężenia gazu-jest/nie ma Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09.2020r., 09.2021r. | automatyka pogodowa                  | nie wymaga   |
| 7.  | Warmińsko - Mazurski Urząd Celno - Skarbowy w Olsztynie, Delegatura w Elblągu ul. Warszawska 129A, 82-300 Elbląg                   | gazowy       | Viessman typ Paromat-Triplex TNO13 TYP PSO13 | 130kW     | 1      | nominalna moc grzewcza – 130 KW0.130MW , sprawność nominalna –85,5 % , data oddania kotła do użytkowania –1996 r. , rodzaj wylotu emitera – komin pionowy -stal nierdzewna kwasoodporna , wewnętrzna średnica emitera – fi 160 , czujnik sygnalizujący niedopuszczalny poziom stężenia gazu-jest/nie ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09.2020r., 09.2021r. | automatyka pogodowa                  | 11.2020r.    |
| 8.  | Warmińsko - Mazurski Urząd Celno - Skarbowy w Olsztynie, Delegatura w Elblągu Oddział Celny w Iławie ul. Lubawska 12, 14-200 Iława | gazowy       | Veissmann - Pronat- Triplex TN 010           | 105       | 1      | nominalna moc grzewcza - 105,00 kW, sprawność nominalna – 85,5 % , data oddania kotła do użytkowania – 2000 , rodzaj wylotu emitera – komin pionowy stal kwasoodporna , wewnętrzna średnica emitera – fi 125, wysokość emitera – 1,20 m czujnik sygnalizujący niedopuszczalny poziom stężenia gazu-jest/nie ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09.2020r., 09.2021r. | automatyka pogodowa                  | 03.2021r.    |